# Приказ Главного Управления Государственной противопожарной службы МВД РФ от 1 августа 2001 г. N 56"О внесении изменений и дополнений в НПБ 110-99, утвержденные приказом ГУГПС МВД России от 22 марта 1999 г. N 20"

Внести изменения и дополнения (изменение N 1) в нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-99), утвержденные приказом ГУГПС МВД России от 22 марта 1999 г. N 20, согласно прилагаемому Перечню.

| | |
|---|---|
| Врио начальника генерал-майор внутренней службы | В.Д.Мулишкин |

Приложение

к **приказу** Главного Управления

Государственной противопожарной службы

МВД РФ

от 1 августа 2001 г. N 56

# Перечень изменений и дополнений, вносимых в нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-99), утвержденные приказом ГУГПС МВД России от 22 марта 1999 г. N 20 (Изменение N 1)

1. Первый абзац пункта 1.1 после слов "...зданий, сооружений, помещений и оборудования" дополнить словами "на всех этапах их создания и эксплуатации".

2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Здания и помещения, перечисленные в пунктах 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.19, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.29 - 4.33, 4.35 - 4.37, 4.38, 4.39, 4.41 при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями".

3. В пункте 1.4 слова "указанных в табл.1" исключить.

4. В пункте 1.9 слово "открытых" заменить словом "наружных".

5. Раздел 1. Общие положения дополнить пунктами 1.11 и 1.12 следующего содержания:

"1.11. Согласование проектов систем автоматической противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования в подразделениях Государственной противопожарной службы проводится в соответствии со СНиП 11-01 и НПБ 03-93.

1.12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматической с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы определяется УГПС (ОГПС) МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, исходя из технических возможностей".

1.13. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в таблицах 1 - 4.

6. В таблице 1 раздела II Здания:

6.1. Пункт 2.10. изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | |
|---|---|
| 2.10 Здания и сооружения для автомобилей: | |
| 2.10.1. Для хранения | по СНиП 21-02-99 |
| 2.10.2. Для технического обслуживания и ремонта | по ВСН 01-89 |

6.2. Дополнить примечанием к пункту 2.12. следующего содержания:

"* Помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями согласно СНиП 2.08.01."

6.3. Пункт 2.16. изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | | |
|---|---|---|
| 2.16. Здания предприятий торговли*: | | |
| 2.16.1. Одноэтажные (за исключением п.2.13): | | |
| 2.16.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах | 200 м2 и более | менее 200 м2 |
| 2.16.1.2. При размещении торгового и подсобных помещений зала в наземной части здания | при площади здания 3500 м2 и более | при площади здания менее 3500 м2 |
| 2.16.2. Двухэтажные: | | |
| 2.16.2.1. Общей торговой площадью | 3500 м2 и более | менее 3500 м2 |
| 2.16.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах | независимо от величины торговой площади | |
| 2.16.3. Трехэтажные и более | независимо от величины торговой площади | |
| 2.16.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легко воспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением п.2.17. и | независимо от площади | |

| | | |
|---|---|---|
| расфасованного товара в таре емкостью не более 10 л) | | |

7. В таблице 2 раздела III Сооружения:

7.1. В примечании к пункту 3.1 слово "проходные" исключить.

7.2. Пункт 3.6. в графе 1 после слова "тоннели" дополнить словами "и закрытые полностью галереи".

7.3. В пункте 3.10. нормативный показатель АУПТ в графе 2 исключить, нормативный показатель АУПС в графе 3 этого пункта заменить на "независимо от длины".

7.4. Пункт 3.11 изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | | |
|---|---|---|
| 3.11. Пространства за подвесными потолками и двойными полами при прокладке в них коммуникаций с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов*: | | |
| 3.11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) более 12 напряжением 220 В и выше | независимо от площади и объема | |
| 3.11.2. Кабелей (проводов) в количестве от 5 до 12 напряжением 220 В и выше. | независимо от площади | |

7.5 Примечание к пункту 3.11 изложить в следующей редакции:

"* 1. Пространства за подвесными потолками и под двойными полами, кабельные сооружения автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.3.1 - 3.3):

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах;

б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;

в) при прокладке кабельных трасс с числом кабелей и проводов менее 5 напряжением 220 В и выше с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов.

2. В пространствах за подвесными потолками в жилых и общественных зданиях с наличием в них только распределительных и групповых электрических сетей с числом кабелей (проводов) более 12 (напряжением 220 В и выше), на которые распространяются требования гл.7.1 ПУЭ допускается использовать автоматическую пожарную сигнализацию, при условии, что здание (помещение) в целом не подлежит защите автоматическим пожаротушением".

8. В таблице 3 раздела IV Помещения:

8.1. Пункт 4.6. изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | | |
|---|---|---|
| 4.6. Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением: легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в п.4.11)* | 300 м2 и более | менее 300 м2 |

8.2 Пункт 4.9 изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | | |
|---|---|---|
| 4.9. Категории В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в п.4.10 - 4.21) при их размещении в этажах *, **: | | |
| 4.9.1. В цокольном и подвальном: | | |
| 4.9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно наружу | 300 м2 и более | менее 300 м2 |
| 4.9.1.2. При наличии выходов непосредственно наружу | 700 м2 и более | менее 700 м2 |
| 4.9.2. В надземных | 1000 м2 и более | менее 1000 м2 |

8.3. В пункте 4.11 слово "дизельных" исключить, дополнить пункт предложением следующего содержания: "Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе".

8.4. Подраздел "Энергетические помещения" (пункты 4.13. - 4.15.) исключить.

8.5. Пункт 4.17. дополнить абзацем в соответствующих графах следующего содержания:

| | | |
|---|---|---|
| Не обслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи | 24 м2 и более | менее 24 м2 |

8.6. Пункт 4.23. изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | |
|---|---|
| 4.23. Наземные и подземные помещения и сооружения метрополитенов и подземных скоростных трамваев. | по нормативным документам субъектов Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке |

8.7. Пункт 4.28. исключить.

8.8. В пункте 4.30. слова "и архивах с фондом хранения" заменить на слова "и архивах с общим фондом хранения".

8.9. В пункте 4.32. слова "и демонстрации" исключить.

9. В таблице 4 раздела V Оборудование пункт 5.4. изложить в соответствующих графах в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.4. Трансформаторы и реакторы: | | | |
| 5.4.1. Напряжением 500 кВ и выше | независимо от мощности | | |
| 5.4.2. Напряжением 220 - 330 кВ и выше, мощностью | 200 МВА и выше | | |
| 5.4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью | 63 МВА и выше | | |
| 5.4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью | 63 МВА и выше | | |